

第52回日本電気技術規格委員会 議事次第

.開催日時:平成20年9月17日(水) 14時00分～17時00分

.開催場所:(社)日本電気協会4階C,D会議室

住所:東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル

電話:03-3216-0553

.議 題:

1. 委員交代の報告及び出席者の確認 (14:00～)
2. 前回議事録の確認 (14:05～)
3. 審議案件
 - (1) 日本機械学会 発電用火力設備規格(2008年版)の審議について
(14:10～)
 - (2) 火技解釈第10章(溶接部)の改正提案について
(14:35～)
 - (3) JESC規格“系統連系規程”への保護協調の具体的留意事項についての一部改定
(15:00～)
 - (4) JESC規格“系統連系規程”への常時電圧変動,瞬時電圧変動についての一部改定及び「電力品質確保に係る系統連系ガイドライン」の改正要請
(15:20～)
 - (5) JESC規格“系統連系規程”への単独運転時についての一部改定及び「電力品質確保に係る系統連系ガイドライン」の改正要請
(15:45～)
 - (6) JESC規格“系統連系規程”への小出力発電設備の配線例の追加について(漏電遮断器3P2Eが使用できる例)
(16:10～)
 - (7) JESC規格“系統連系規程”への自動負荷制限装置に関する過負荷事例の追加について
(16:30～)
4. その他 (16:50～17:00)
 - (1) 前回,承認された案件の電安課提出報告 (報告案件)
 - (2) 平成18年,19年度に国へ要請した案件のその後の状況の報告 (報告案件)

配付資料

- 資料 No. 1 第 51 回 日本電気技術規格委員会 議事要録(案) **[差替版]**
- 資料 No.2-1 * 日本機械学会 発電用火力設備(2008年版)に関する省令適合性の審議の
お願い(日本機械学会)
- 資料 No.2-2 「日本機械学会 発電用火力設備(2008年版)に関する省令適合性の審議の
お願い」について技術会議及び外部へ意見を聞いた結果等
- 資料 No.3-1 発電用火力設備の技術基準の解釈 第 10 章 溶接部の改正提案の審議,承
認のお願いについて(発電設備技術検査協会) **[差替版]**
- 資料 No.3-1(補足説明資料)発電用火力設備の技術基準の解釈 第 10 章 溶接部の改正
提案
- 資料 No.3-1(追加資料)発電用火力設備の技術基準の解釈 第 10 章 溶接部の改正提案
に関する技術評価について
- 資料 No.3-2 「発電用火力設備の技術基準の解釈 第 10 章 溶接部の改正提案の審議,
承認のお願いについて」技術会議及び外部へ意見を聞いた結果等
- 資料 No. 4-1 * 『F 系統連系規程 JEAC9701-2006 (JESCE0019(2006))』(保護協調の具体的
留意事項の一部改訂(案))の審議,承認のお願いについて(系統連系専門
部会)
- 資料 No. 4-2 『F 系統連系規程 JEAC9701-2006 (JESCE0019(2006))』(保護協調の具体的留
意事項の一部改訂(案))の審議,承認のお願いについて」技術会議及び外
部へ意見を聞いた結果等
- 資料 No. 5-1 * 『電力品質確保に係る系統連系ガイドライン』(電圧変動)の改正要望及
び『F 系統連系規程 JEAC9701-2006 (JESCE0019(2006))』(常時電圧変動,瞬
時電圧変動)の一部改訂(案)の審議,承認のお願いについて(系統連系専
門部会)
- 資料 No. 5-2 『電力品質確保に係る系統連系ガイドライン』(電圧変動)の改正要望及び
『F 系統連系規程 JEAC9701-2006 (JESCE0019(2006))』(常時電圧変動,瞬時
電圧変動)の一部改訂(案)の審議,承認のお願いについて」技術会議及び
外部へ意見を聞いた結果等
- 資料 No.6-1 『電力品質確保に係る系統連系ガイドライン』(単独運転時における適正電
圧・周波数の維持)の改正要望及び『F 系統連系規程 JEAC9701-2006
(JESCE0019(2006))』(単独運転)の一部改訂(案)の審議,承認のお願い
について(系統連系専門部会) **[差替版]**
- 資料 No.6-2 『電力品質確保に係る系統連系ガイドライン』(単独運転時における適正電
圧・周波数の維持)の改正要望及び『F 系統連系規程 JEAC9701-2006
(JESCE0019(2006))』(単独運転)の一部改訂(案)の審議,承認のお願い
について」技術会議及び外部へ意見を聞いた結果等
- 資料 No.7-1 * 『F 系統連系規程 JEAC9701-2006 (JESCE0019(2006))』(小出力発電設備の
配線例(漏電遮断器 3P2E が使用できる例)の追加)の一部改訂(案)」の審
議,承認のお願いについて
- 資料 No.7-2 『F 系統連系規程 JEAC9701-2006 (JESCE0019(2006))』(小出力発電設備の配

- 線例(漏電遮断器 3P2E が使用できる例)の追加)の一部改訂(案)」の審議，承認のお願いについて」技術会議及び外部へ意見を聞いた結果等
- 資料 No.8-1 「『系統連系規程 JEAC9701-2006 (JESC E0019(2006))』(自動負荷制限装置に関する過負荷事例の追加)の一部改訂(案)」の審議，承認のお願いについて【差替版】
- 資料 No.8-2 「『系統連系規程 JEAC9701-2006 (JESC E0019(2006))』(自動負荷制限装置に関する過負荷事例の追加)の一部改訂(案)」の審議，承認のお願いについて」技術会議及び外部へ意見を聞いた結果等
- 資料 No.9-1 * 日本電気技術規格委員会ホームページ 公告文 “民間規格の改定及び電技解釈への改正要請の審議について”(平成 20 年 6 月 27 日付)
- 資料 No.9-2 日本電気技術規格委員会ホームページ 公告文 “民間規格の改定及び電技解釈への改正要請の審議について”(平成 20 年 7 月 29 日付)
- 資料 No.10 委員交代の報告
- 資料 No.11 JESC 規格「免震建築物における特別高圧電線路の施設」の改定と電気設備の技術基準の解釈第 151 条への引用要請書の提出について(日電規委 20 第 0020 号平成 20 年 8 月 8 日 抜粋)
- 資料 No.12 発電用火力設備の技術基準の解釈第 15 条の改正要請(日電規委 20 第 0021 号平成 20 年 9 月 1 日 抜粋)
- 資料 No.13 平成 19 年，20 年度に国へ要請した案件及びそれ以前に要請し国で検討中の案件の状況

* 印は，開催案内に同封した資料